

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656056, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, т. 63-35-61, TO633561@vandex.ru

**Предписание № 27/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №24»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 27 от «30» января 2017 г. начальника - Главного государственного инспектора Центрального района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «7» февраля 2017 г. до 11 ч. 00 мин. «7» февраля 2017 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, Центральный район, г. Барнаул, ул. Кутузова, 18.

**проверку проводил(а):**

Малетин Павел Михайлович - государственный инспектор Центрального района г. Барнаула по пожарному надзору, эксперты не привлекаются

**совместно с:** Директором Килинчук Николаем Павловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыши здания с составлением соответствующего протокола испытаний (акт). (МБОУ "СОШ № 24")	Правила противопожарного режима в РФ: п. 24	01.08.2017	
2	Отсутствует обозначение направления движения к пожарным гидрантам. (МБОУ "СОШ № 24")	Правила противопожарного режима в РФ: п. 55	01.08.2017	
3	Журнал учета огнетушителей не ведется. (МБОУ "СОШ № 24")	Правила противопожарного режима в РФ, п. 478	01.08.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ-

ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:




Малетин П.М. - государственный инспектор Центрального района г. Барнаула по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

Директор Килинчук Николай Павлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» февраля 2017 г.

  
(подпись)

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547)  
Телефон доверия ГУ МЧС России  
по Алтайскому краю (8(3852)658219)