

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24»

г. БАРНАУЛА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656021, г. Барнаул, ул. Кутузова, 18

тел./факс 26-53-97, e-mail: [schooll24@mail.ru](mailto:schooll24@mail.ru)

[www.shkola-24.ru](http://www.shkola-24.ru)

Исх. № 01 – 56/45 от «11» августа 2017 г.

**Информация  
о выполнении предписания  
Отделения надзорной деятельности  
по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР**

В ходе плановых проверок Отделения надзорной деятельности по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР Акт проверки № 27, от 07.02.2017г. выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Предписание № 27/1/1 от 07.02.3017г. «*Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара*».

Выявленные нарушения:

- отсутствует проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыши здания школы с составлением соответствующего протокола испытаний;
- отсутствует обозначение направления движения к пожарным гидрантам;
- не ведётся журнал учёта огнетушителей

Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – 01.08.2017г.

**Информация о выполнении нарушений:**

1. Проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыши здания школы. Акт от 20.07.2017г. Работы выполнены ЧП «Васин».
2. Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц. Акт от 05.04.2017г. Работы выполнены ИП «Васин В.П».
3. На всех этажах обозначено направление движения к пожарным гидрантам.
4. Заведён журнал учёта огнетушителей.

11.08.2017г.

И.о. директора МБОУ «СОШ № 24»



Е.В. Виниченко