

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24»  
 г. БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 656021, г. Барнаул, ул. Кутузова, 18  
 тел./факс 26-53-97, e-mail: [schooll24@mail.ru](mailto:schooll24@mail.ru)  
[www.shkola-24.ru](http://www.shkola-24.ru)  
 Исх. № 01 – 56/46 от «14» августа 2017 г.

**Информация  
 о выполнении предписаний  
 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

В ходе плановых проверок Роспотребнадзором 15.03.2017г. выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.  
 Срок устранения нарушений – 08.08.2017г.

Номер предписания	Выявленные нарушения	Информация о выполнении нарушений
№ 05/186 от 15 марта 2017г. «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований»	1) Довести относительную влажность воздуха в кабинетах №215, 216, 113, 302, 306 в точках измерения №1-4 до нормы 40-60%	Относительная влажность воздуха в кабинетах №215, 216, 113, 302, 306 в точках измерения №1-4 доведена до нормы 40-60% за счёт соблюдения режима проветривания и увеличения числа зеленых насаждений.
	2) Довести уровень искусственной освещенности в кабинетах №113, 306 в точках измерения №1-4 до нормы 300-500 люкс.	Уровень искусственной освещенности в кабинетах №113, 306 в точках измерения №1-4 доведён до нормы 300-500 люкс за счёт замены всех люминесцентных ламп на лампы светодиодные. (Работы выполнены по Договору №6 от 31.07.2017г. ИП Ивлев Е.А.)
	3) Устранить дефекты и механические повреждения покрытия пола на пищеблоке под раковиной для обработки сырой продукции.	В ходе ремонтных работ в июле 2017г. механическое повреждение пола на пищеблоке устранено: настил и покраска новой ДСП.
	4) Заменить подоконник в рекреации на третьем этаже школы для возможного проведения влажной уборки с применением моющих средств.	В ходе ремонтных работ в июле 2017г. в рекреации на третьем этаже установлены новые подоконники в количестве 7 штук.

14.08.2017г.

И.о. директора МБОУ «СОШ № 24»



Е.В. Виниченко